

जोनानि कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक :- अग्नि/13/JFS/2019-20/1758

दिनांक :- 30/12/19

प्रिन्सिपल
मैसर्स करियर पॉइन्ट वर्ल्ड स्कूल
विजय राजे नगर, झालामण्ड
जोधपुर।

विषय :- अग्निशमन अभिशाषा पत्र हेतू अग्निशमन की दृष्टि से भवन/परिसर में स्थापित यंत्र/उपकरण निरीक्षण वर्ष 2019-20 बाबत।
संदर्भ : आपका प्रार्थना पत्र के क्रम में।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत आपके विद्यालय व परिसर का अग्निशमन की दृष्टि से मौका निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान भवन/परिसर में स्थापित की गई अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था यंत्र/उपकरणों, फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरिल पीए सिस्टम, फायर बकेटस आदि सही व कार्यशील अवस्था में पाई गई। भविष्य हेतू भी इन्हें निर्देशित की गई अन्य व्यवस्था हाईड्रेन्ट आदि को सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखे जाने के लिए मौके पर उपस्थित प्रिन्सिपल को निर्देशित किया गया। निम्नलिखित शर्तों की पालना करने की स्थिति में अग्निशमन की दृष्टि से यह अभिशाषा-पत्र वर्ष 2019-20 हेतू जारी किया जाता है जो कि जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा।

1. भवन में उपयुक्त निकासी व्यवस्था सदैव रखी जावे।
2. भवन में अग्निशमन हेतु पानी भंडारण की समुचित व्यवस्था सदैव रखी जावे।
3. विद्यालय परिसर में उपयुक्त फायर एक्टींग्यूसर, होजरिल, व पानी का भंडारण पंपिंग सुविधा पाई गई। पम्पिंग यूनिट को सदैव कार्यशील अवस्था में रखा जाना होगा।
4. भवन की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय रखनी होगी।
5. सुरक्षा स्टाफ का समय समय पर प्रशिक्षण/सुरक्षा उपकरणों का परिक्षण किया जाकर उसका रिकॉर्ड संधारण तथा समस्त फायर एक्टींग्यूशर, होजरिल का समय पर रख-रखाव किया जाकर चालू हालत में रखा जाना होगा।
6. विद्यालय परिसर में अनावश्यक व अनुपयोगी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
7. बिना अनुमति भवन व परिसर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।
8. उक्त अग्निशमन अभिशाषा प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन दृष्टिकोण से ही मान्य होगा।
9. एनबीसी के नियमों की पालना करनी होगी।
10. विद्यालय परिसर में की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं यदि कोई कमी अथवा यंत्र/उपकरण अकार्यशील पाए जाते हैं तो यह अभिशाषा पत्र निरस्त किया जा सकेगा।



30/12/19

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर